



# 防爆合格证

CONFORMITY CERTIFICATE OF EXPLOSION-PROOF

证号 CE15.1177  
Certificate No.

产品名称  
Name of Product  
型号及规格  
Type of Product  
防爆标志  
Marking  
技术文件  
Technical Documents  
图号  
Drawing No.  
备注  
Note (s)

振棒料位开关

Tube-11D①②A③④

Ex d II C T6 Gb

Q/JWVIBRATION03-2014

Tube-11.00

- ①代表：过程连接，TG 为螺纹 G1/2A，TN 为螺纹 1/2NPT，FA 为法兰 DN50、PN40，FB 为法兰 DN80、PN40。②代表：Ra：继电器电压 DC65V，Rb：继电器电压 AC230V，W：二线制电压 DC32V。A 代表：铝合金/IP66。③代表：M：M20×1.5，N：1/2-14NPT。④代表：S：标准型，L：加长型。
- 环境温度： $-40^{\circ}\text{C} \leq T_a \leq +77^{\circ}\text{C}$ 。

经对上述产品图样及技术文件的审查和样品的检验，其符合以下标准

By verifying the drawings and technical documents and checking samples, the product complies with the following standards

GB 3836.1-2010

GB 3836.2-2010

发给：深圳计为自动化技术有限公司  
Issued to:

本证失效日期：2020-03-30

Date of Expire:

发证日期：2015-03-30

Date of Issue:

中心印章  
Center seal



中心主任  
Director

刘红亮

石油和化学工业电气产品防爆质量监督检验中心  
Supervision & Test Center of Ex-products of China Petroleum & Chemical Industry

注：本证仅对与送检样品一致的产品有效。

Note: This certificate is only valid for the products that are in accord with sample(s) tested and verified.

中心地址：中国天津市丁字沽三马路 85 号

Center Add: No.85 No.3 Road DingZiGu Tianjin China Post code: 300131

E-mail: pcees@pcec.com.cn

邮政编码：300131

电话/传真：022-26651066 / 26689116

Tel/ Fax: 022-26651066/26689116

http://www.pcec.com.cn